



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике днр, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Червоногвардейского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике ДНР, г. Макеевка, ул. Давыденко, 198/1, тел. +7 (856) 324-05-26 e-mail: gpn_mak_cher@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № ____

дата и время начала проведения профилактического визита:

«9» августа 2023 г. 14 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«9» августа 2023 г. 16 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Макеевка, Червоногвардейский район, микрорайон «Калининский», 21

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: МДОУ «Ясли-сад N 158 общеразвивающего типа города Макеевка»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): _____ - _____

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 N2 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 N2 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической Червоногвардейского района г. Макеевка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитаном внутренней службы Каракай Михаилом Витальевичем.

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «Ясли-сад N2158 общеразвивающего типа города Макеевка» а также лица ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 N2 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности изменение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N2 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому основанию в области пожарной безопасности _ установленном ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N2 123-ФЗ («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими _ установками пожаротушения системой пожарной сигнализации системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МБДОУ «Ясли-сад № 158 общеразвивающего типа города Макеевка» отнесен к следующей категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание дошкольного учреждения — высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора в части отношений требований к пожарной безопасности;

2) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

- 2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;
- 3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;
- 4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;
- 5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;
- 6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;
- 7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

<u>№ п/п</u>	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее-ППР в РФ) п. 2 ППР в РФ;
2.	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	123-ФЗ, ст. 6; «Требования к оснащению объектов защиты

		автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464, п. 3, приложение 1, пп. 11. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержден Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582, п. 6.1.6, Приложение А, таблица А. 1, п. 16 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее — СП 486.1311500.2020), п. п. 4.1, 4.8, Таблица 1, п. 11
3.	Выход на кровлю не оборудован противопожарным люком против распространения огня- и продуктов горения размерами не менее 0,6 × 0,8 м.	ст. 6 N2 123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.2013
4.	Дверной проем в противопожарной стене между помещением электрощитовой и коридором не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.	ФЗ-123, статья 88, п. 1


5.	Дверной проем в противопожарной стене между помещением прачечной и коридором не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.	ФЗ-123, статья 88, п. 1
6.	Дверной проем в противопожарной стене между складским помещением и помещением пищеблока не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения.	ФЗ-123, статья 88, п. 1
7.	Лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением.	ППР в РФ п.23

Подпись лица(лиц), проводившего(их) профилактический визит:

Врио начальника ОНД и ГП Червоногвардейского района г.

Макеевки ОНД и ПР городского округа Макеевка УНД и ГТР
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной
Республике капитан внутренней службы Каракай М.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа государственного
пожарного надзора)



(подпись)