

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
МАКЕЕВКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСЛИ-САД 158 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА
МАКЕЕВКИ»

286107, Донецкая Народная Республика Г.О. МАКЕЕВСКИЙ, Г.МАКЕЕВКА,
МКР КАЛИНИНСКИЙ, Д.21, тел. +7 949 3015711 е-
mail: mdou.158@bk.ru Идентификационный код 9311014475

План устранения нарушений
пожарной безопасности на
25.08.2023 г. по МБДОУ N2158

N2 п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении	Ответственные
1	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N21479 с учетом специфики взрывопожароопасных а пожароопасных помещений в указанных зданиях, соо ениях.	Утверждена 18.08.2023 Приказ N258	Юрченко Н.П.
2	Выход на кровлю не оборудован противопожарным люком против распространения огня и продуктов го ния не менее 0,6х0,8	При наличии финансирования (было запланировано на 2022 г.	Юрченко Н.П.
3	Дверной проем в противопожарной стене между электрощитовой и коридором не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и д в го ния.	При наличии финансирования (было запланировано на 2022 г.)	Юрченко НП.
4	Дверной проем в противопожарной стене между прачечной и коридором не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и п д овго ния.	При наличии финансирования (было запланировано на 2022 г.)	Юрченко Н.П.

5	Дверной проем в противопожарной стене между складским помещением и помещением пищеблока не оборудован противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения-	При наличии финансирования (было запланировано на 2022 г.)	Юрченко Н.П.
6	Лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением	При наличии финансирования	Юрченко Н.П.
7	Помещения не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации.	При наличии финансирования	Юрченко Н.П.



Заведующий МБДОУ М 158

Н.П.Юрченко